


Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«18» февраля 2022 г.
учётный № проверки 53220061000200923244



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

(173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67, тел. (816-2) 66-27-94)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Маловишерскому и Окуловскому районам

(174352, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная, д. 2, тел. (816-57) 23-680)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средней школе п. Котово»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №6 от «04» февраля 2022 г. в период с «10» февраля 2022 г. по «18» февраля 2022 г. заместителем главного государственного инспектора Маловишерского и Окуловского районов по пожарному надзору Крюковым Михаилом Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении здания школы по адресу:
Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Железнодорожная, д.1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал(а) представитель контролируемого лица:
Васильева Светлана Алексеевна, директор МАОУ СШ п. Котово

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
-------	--	--	---------------------------	----------------------


	выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	обязательных требований пожарной безопасности	
1.	Не обеспечено исправное состояние внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения, а именно в результате проверок выявлено несоответствие водоотдачи требуемым нормам, так же не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.48 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2022	
2.	Не организовано проведение перед началом учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения.	п.92 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2022	
3.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно уровень шума не соответствует требуемым нормам.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ	01.09.2022	
4.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц,

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Васильева Светлана Алексеевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель начальника отдела НД и ПР
по Маловишерскому и Окуловскому районам
управления НД и ПР Главного управления
МЧС России по Новгородской области
капитан внутренней службы

Крюков М.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

